

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ЗАО «КОСЛАЙТ», обеспечивающее на основании
наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя,
контракта № СК180306 от 20.03.2006 г. с изготовителем "Harbin COSLIGHT Storage Battery Co.,
Ltd.", No. 68, Dianlan Street, Xuefu Road, Nangang District, Harbin, P.R. China, 150086 соответствие
принявших декларацию о соответствии

поставляемой продукции обязательным требованиям и несущее ответственность за
несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям, зарегистрировано
Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 01 июля 2002, № 1027739033816

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)
115580, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 7, корп. 1, тел. (495)748-10-31/32/33, факс. (495)748-10-31,
E-mail: info@coslight.ru

адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты

в лице Генерального директора У Чжэншу
должность, ФИО руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

заявляет, что кислотный аккумулятор GFM-2000Z
наименование, тип, марка средства связи

соответствует «Правилам применения оборудования электропитания средств связи»,
обозначение требований

утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 03.03.2006 г. № 21 (зарегистрирован
Минюстом России 27.03.2006 г., регистрационный № 7638) (далее по тексту - Правила), раздел IX

с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи
и не окажет дестабилизирующее действие на целостность, устойчивость функционирования и
безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание кислотного аккумулятора GFM-2000Z

2.1 Назначение

Кислотный аккумулятор GFM-2000Z предназначен для комплектования аккумуляторных батарей,
входящих в состав электроустановок объектов связи.

2.2 Комплектность

В комплект поставки кислотного аккумулятора GFM-2000Z входят:

- кислотный аккумулятор GFM-2000Z;
- техническая документация;
- межэлементные соединители.

2.3 Выполняемые функции

Кислотный аккумулятор GFM-2000Z выполняет функции резервного источника постоянного тока для
электропитания средств связи.

2.4 Электрические характеристики

- | | |
|--|-----------------|
| • номинальная емкость при 10-ти часовом режиме разряда (C_{10}) и температуре 25°C | 2000 Ач |
| • номинальное напряжение | 2 В |
| • напряжение непрерывного подзаряда при температуре 25°C | 2,23 В |
| • максимальный ток заряда | 0,15 C_{10} А |
| • емкость на первом цикле разряда при 10-ти часовом режиме разряда, не менее | 1,0 C_{10} Ач |
| • среднесуточный саморазряд при температуре хранения 20°C, не более | 0,1 % |
| • срок службы при работе в режиме непрерывного подзаряда и температуре 25°C, не менее | 15 лет |
| • количество циклов разряд-заряда глубиной разряда 80% от C_{10} , не менее | 1200 |

2.5 Условия эксплуатации, климатические и механические требования, способы размещения

- условия эксплуатации и способы размещения согласно технической документации, входящей в комплект поставки
- климатические и механические требования согласно приложению 7 к Правилам (п. 7.1.2)
- габаритные размеры, не более 425x358x398 мм
- масса, не более 136 кг

2.6 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем

В кислотном аккумуляторе GFM-2000Z отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

3. Декларация принята на основании протокола испытаний 52/ИЛ-08 от 10.11.2008 г., проведенных сведения о проведенных исследованиях (испытаниях)

Испытательной лабораторией ООО «ПСЛ»

и об измерениях, а также о документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия средства связи установленным требованиям

Декларация составлена на двух страницах одного листа

4. Дата принятия декларации 17.11.2008

число, месяц, год

Декларация действительна до 17.11.2018

число, месяц, год



М.П. Генеральный директор
ЗАО «КОСЛАЙТ»

У Чжэншу

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П.

Заместитель руководителя
Федерального агентства связи



Л.В. Юрасова

